

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 24/\_\_\_\_\_**

103

Вознесенский с.о.  
Место составления

12.04.2022 г.  
Время 10:29

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Буландынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 24 от 04.04.2022 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
БАЖАКОВ ЕРЖАН ЕРМЕКУЛЫ - Главный специалист  
ЕСЕТОВ САНАТ КАНАТОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**  
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Ақмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**  
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Ақмолинской области", АҚМОЛИНСКАЯ, БУЛАНДЫНСКИЙ, Вознесенка, Комсомольская (УЛИЦА), 24.

**5. Срок проведения проверки** 08.04.2022 - 12.04.2022

**6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Ақмолинской области"

| № | Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)  | Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения  |
|---|---|--|
| 1 | Планы эвакуации школы не содержит порядок действий работников организации по проведению безопасной эвакуации людей, направление эвакуации, места нахождения огнетушителей и Расшифровку символов графических символов. Основание: приложение 2 Правил пожарной безопасности утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан № 55 от 21.02.2022г; | П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 2 | В помещении котельной автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии п. 6 ППБ РК;                      | П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности  |
| 3 | Отсутствуют паспорта на первичные средства пожаротушения (огнетушители). Основание: приложение 3 пункта 11 ППБ РК № 55, п 58 ; | П. 58 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности  |
| 4 | Топливо (самовозгорающиеся уголь) храниться менее 8 метров от горючих конструкций. Основание: п.116 ППБ РК № 55.;              | П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности  |
| 5 | Отсутствует документация на пожарную автоматику. п. 70 ППБ РК № 55;  | П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

*Бонатов Е.Е.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

*Аурызметов С.Е.*

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

*Возражений не сделано*

Приложение на «\_\_» листах

«12» 04 2022 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший