

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 15/_____

Вознесенский с.о.
Место составления

13.03.2024 г.
Время 10:5

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Буландынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 15 от 01.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку ТАУПЫК СЕРИКБОЛ СЕРИКЖАНҰЛЫ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района
ЕСЕТОВ САНАТ КАНАТОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

691040000013, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, БУЛАНДЫНСКИЙ, Вознесенка, Комсомольская (УЛИЦА), 24.

5. Период проведения проверки 11.03.2024 - 13.03.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На первом этаже школы номера кабинетов установить соответствующим к плану эвакуации. Основание: пункт 12 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям

			Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 29.04.2024
2	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Осуществлять не реже 1 раза в полугодие практических тренировок с указанием в журнале тренировок, составляемом в произвольной форме. Основание: п.14 Правил пожарной безопасности утвержденного приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 29.04.2024
3	П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Для беспрепятственных проездов для пожарной техники также наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам очистить дорогу от снега. Основание: п.164 ППБ утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 27.05.2024
4	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На первом этаже школы установить автоматическую пожарную сигнализацию. Основание: п.62 ППБ утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 01.08.2024
5	П. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Завести журнал эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовую сезон. Основание: п.44,45 ППБ утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 27.05.2024

6	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	В школе провести дооснащение первичных средств пожаротушения. Основание: п. 18 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 20.05.2024
7	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В коридорах школы на 1,2 и 3 этажах на полу устранить применение горючего материала (линолеум) на путях эвакуации. Основание: п.п.3 пункт 36 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 24.05.2024
8	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Обеспечить хранение твердого топлива (уголь) в специально приспособленном для этого помещении и более 8 м от сгораемых строений. Основание: пункт 116 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 24.05.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

ст. инспектор ОЧС Шауряк С. С. Сел

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

Стигмилес Татьяна Владимировна ио директора СШ

« 13 » июня 2024 г.

